

Gebruiksvoorschriften Expo Haarlemmermeer

1. Aanleveren gegevens evenementen

Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de opbouw van een evenement moet de Brandweer Haarlemmermeer van alle plannen op de hoogte worden gebracht. Hiervoor moeten bouwkundige indelingstekeningen op schaal 1:200 en op minimaal A3 formaat worden overlegd. Deze tekeningen behoeven de goedkeuring van de Brandweer.

De tekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:

- De indeling en de bestemming van de verschillende ruimten;
- De maten van de vrij te houden gang- en looppaden en het voor het publiek overig beschikbare vrije vloeroppervlakte;
- De te gebruiken uit- en nooduitgangen;
- De uitgangsbreedte van de te gebruiken nooduitgangen en het totaal aan uitgangsbreedte aangegeven in meters;
- Stoelenplannen, tribune opstellingen;
- Plaats en afmetingen van tijdelijke bouwsels;
- Plaats van de blusmiddelen en handbrandmelders.

Er dient tevens vermeld te worden:

- Wat de openings- en sluitingstijden van het evenement zijn;
- Hoeveel personen er op het drukste tijdstip maximaal verwacht worden. Dit dient aangegeven te worden per gebruikruimte. Er zal bij het in gebruik nemen van Expo Haarlemmermeer uitgegaan worden van 4.500 personen tegelijkertijd aanwezig, waarbij het te gebruiken aantal m2 leidend is:
 - o Entree/foyer: Maximaal 1080 personen tegelijkertijd;
 - o Glazen hal (9.800 m2): Maximaal 4165 personen tegelijkertijd;
 - o Glazen hal voor $\frac{2}{3}$ (6.400 m2): Maximaal 3012 personen tegelijkertijd;
 - o Glazen hal voor $\frac{1}{3}$ (2816 m2): Maximaal 2050 personen tegelijkertijd.
- Wie contactpersoon voor de Brandweer is en via welk telefoonnummer de organisator tijdens het evenement te bereiken is.

2. Uitgangen en vluchtwegen

- De indeling van de te gebruiken ruimte(s) dient zodanig te zijn, dat er zichtlijnen zijn naar een uitgang of nooduitgang. Een mogelijke oplossing hiervoor is te werken met de zogenaamde H-structuur;
- Binnen maximaal 40 meter afstand moet er zicht zijn op de verwijzing naar een uitgang of nooduitgang. Indien door decorbouw of dergelijke de aanwezige transparantverlichting wordt belemmerd, moeten extra transparantverlichtingspunten worden aangebracht die tenminste voldoen aan de NEN-EN 6088.
- De maximale afstand van de vluchtroute is 30 meter.
- Bij gelijktijdig gebruik van zowel de entree als de glazen Expohal, dienen de gangpaden op elkaar aan te sluiten;
- Aanduidingen van uitgangen en nooduitgangen die NIET gebruikt worden, moeten worden afgeblind.

3. Vrijhouden brandpreventieve voorzieningen

De brandslanghaspels, blusapparaten, handbrandmelders en brandmeldpaneel moeten voor onmiddellijk gebruik gereed, makkelijk bereikbaar en voor een ieder goed zichtbaar zijn. Bij tentoonstellingen en dergelijke moeten genoemde voorzieningen vanuit de looppaden zichtbaar zijn.

4. Bereikbaarheid

- Tijdens het gebruik van Expo Haarlemmermeer dient de toetreding van het overdekte gedeelte (de ruimte onder de overkapping vanaf het toeganghek tot aan het einde van de overkapping) over een minimale breedte van 10 meter ten alle tijden vrij te zijn. Dit in verband met de passeerbaarheid van twee voertuigen. Het plaatsen van sluizen dient schriftelijk door de brandweer per evenement te worden goedgekeurd;
- Rondom het gehele complex Expo Haarlemmermeer dient te allen tijden een rijbreedte van tenminste 3,5 meter en een doorrijhoogte van 4,20 meter vrijgehouden te worden. Extra aandacht dient er te zijn voor de draaicirkels van de brandweervoertuigen.

5. Vrijhouden doorgangen

- Ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen moeten te allen tijden over de volle breedte vrijgehouden worden van obstakels en door eenieder zonder gebruikmaking van losse voorwerpen kunnen worden geopend. De nooduitgangen aan de buitenzijde van de hallen moeten eveneens vrijblijven van goederen en voertuigen. Uitgangen en nooduitgangen die niet gebruikt worden, dienen te worden afgeblend.
- **De nooduitgangen aan de kant van de houten kernen mogen onder geen voorwaarden gebruik worden t.b.v. het laden en lossen voor, tijdens en na een evenement.**
- De eerste 3 meter vanaf de gevel (aan de kopse kanten bij entree en opslag) dienen te alle tijden vrij gehouden worden i.v.m. brandoverslag.

6. Stoffering en versiering

- Decors, rekwisieten en dergelijke mogen niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven. Een en ander volgens 'Besluit brandveilig gebruik bouwwerken';
- Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur. De temperatuur ter plaatse van de versiering is niet hoger dan 90 graden;
- Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte over van minimaal 2,50 meter;
- De versiering is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar; in geval van brand vindt geen druppelvorming plaats;
- Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn binnen een bouwwerk niet aanwezig;
- De toe te passen materialen en aankledingproducten hebben in vluchtroutes een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.

7. Drukhouders

- Gebruik van en het aanwezig hebben van drukhouders, ontvlambare vloeistoffen, gassen of ontplofbare stoffen is verboden. Afwijkingen dienen schriftelijk door de brandweer per evenement te zijn goedgekeurd;
- Brandstoftanks en eventueel tentoongestelde voertuigen mogen maximaal 5 liter brandstof bevatten. Eventuele aanwezige accupolen dienen te zijn losgekoppeld.

8. Standbouw, podia, kramen, e.d.

- Voor standbouw, podia e.d. mogen uitsluitend onbrandbare materialen en/of de stoffen worden toegepast onder de voorwaarde dat deze stoffen voldoen aan veiligheidseisen waarvan de specificaties zijn op te vragen bij de Brandweer Haarlemmermeer of locatie Expo Haarlemmermeer.
- De maximale bouwhoogte van standbouw etc. is 4 meter. Bij hoge uitzondering mag een bouwhoogte van 6 meter aangehouden worden, mits de standindeling voldoet aan het rapport C981-4A-NO d.d. 22 juni 2009, opgesteld door Peutz. Dit rapport en toelichting is op te vragen bij Expo Haarlemmermeer.
- Plafonds in de stand uitsluitend in overleg met locatie en Brandweer i.v.m. brandmeldinstallatie in de hal.

9. Kabels en snoeren

Aanwezige kabels en snoeren die in gangpaden en vluchtwegen worden gelegd, moeten met goede plakstrips of rubberen matten worden afgedekt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen.

10. Gordijnen etc.

Gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht, dat voorgeschreven opschriften en richtingspijlen duidelijk zichtbaar blijven en op generlei wijze het openen van vluchtdeuren belemmeren en/of hinderen.

11. Brandbare producten

Het gebruik van hooi, stro en brandbare emballage zijn in Expo Haarlemmermeer niet toegestaan. Eventueel onvermijdelijke opslag dient buiten de locatie op een daarvoor goedgekeurde plaats te geschieden.

12. Open vuur

Het gebruik van open vuur is in Expo Haarlemmermeer verboden.

13. Opstelling van inventaris

1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
 - a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar is;
 - b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m² vloeroppervlakte beschikbaar is, indien geen inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang;
 - c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m² vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang. Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris.
2. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld.
3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.
4. Indien in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte, bedoeld in dat lid.
5. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.
6. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:
 - a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
 - b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
 - c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 m is.

14. Overige gebruiksvoorschriften

- Tussen 23:00 en 07:00 uur mag er geen activiteit op Expo Haarlemmermeer zijn, tevens geen op- en afbouwwerkzaamheden;
- Geluidsnormen Expo Haarlemmermeer:
Expo Haarlemmermeer moet voldoen aan de reguliere geluidsnorm van:
 - i. Maximaal 50 dB(A) overdag, dit betekent dat het geluidsniveau langs de gevels en onder het glazen dak tot een maximum van 92 dB(A) moet worden beperkt.
 - ii. Maximaal 45 dB(A) in de avond, dit betekent dat het geluidsniveau langs de gevels en onder het glazen dak tot een maximum van 85 dB(A) moet worden beperkt.
 - iii. 40 dB(A) gedurende de nacht, waarbij moet worden opgemerkt dat er tussen 23:00 en 07:00 uur geen activiteit op de locatie mag plaatsvinden.

Deze geluidsnormen gelden voor alle activiteiten op het terrein van Expo Haarlemmermeer, dus voor muziek, voor alle installaties, voor opbouwwerkzaamheden, voor het vrachtverkeer en bezoekersverkeer.

- Aangezien het dak van Expo Haarlemmermeer bestaat uit zonnepanelen, heeft het dak een beperkte dakbelasting. Hierdoor zal ten alle tijden een plan van bevestiging en ophangpunten opgesteld moeten worden. Expo Haarlemmermeer zal de daadwerkelijke rigging uit laten voeren en dit kan dus niet door een organisatie zelf geregeld worden.
- Doordat er in Expo Haarlemmermeer een aspiratiesysteem (m.b.t. rookmelders en ontruimingsinstallatie) aanwezig is, wordt er continue lucht aangezogen. Het is dus van belang dat hierbij wordt stilgestaan als het gaat om horeca-aangelegenheden en overige activiteiten waarbij rook, stoom of stof veroorzaakt kan worden. De organisatie is verantwoordelijk voor het veroorzaken van een loos alarm ingeval van bovenstaande activiteiten. De boete, opgelegd door brandweer Haarlemmermeer, zal doorbelast worden.

15. Opvolgen voorschriften brandveiligheid

- Bevelen of aanwijzingen die met betrekking tot de (brand)veiligheid door of namens de Brandweer Haarlemmermeer worden gegeven, moeten direct worden nagevolgd. Alle van overheidswege geldende brandvoorschriften zijn onverminderd van kracht.
- **Indien er niet voldaan wordt aan de voorschriften, zoals genoemd in bovenstaand document, kan de locatie in overleg met Brandweer Haarlemmermeer besluiten de deuren van het evenement gesloten te houden.**